



## PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE PRESIÓN DE GAS

- Solicitar un permiso de plomería a través del Departamento de seguridad del edificio  
Obtener un medidor de aprobados en las pruebas, que está disponible en la mayoría de las agencias de alquiler en la ciudad. Hay dos manómetros diferentes que están disponibles para alquiler. Todo lo que se verán similares a la foto abajo

1. Maximum pressure of 6psi



2. Maximum pressure of 15psi

**Tenga en cuenta que los números negros son en PSI. Estos son los números que miramos al realizar la inspección**

- **El dispositivo calibrador tendrá que ser sobre y presionado arriba cuando el inspector llega para realizar la inspección. No realizamos la presión nos prueba veraz los resultados.**
- Si el sistema de gas no ha sido bloqueado por ATMOS, asegurar que el gas está apagado.
- Desconecte la tubería de gas en el metro e instale el dispositivo calibrador tan cerca como sea posible el medidor. El tipo de medidor determinará la ubicación del medidor. Apague todo cierre las válvulas de los aparatos (calentador de agua, horno, estufa, ect...)
- Si tienes un gas principal apagado en la casa, asegúrese de que esto es. La prueba tiene que ser el 100% del sistema de tuberías de gas desde el medidor a la ubicación del aparato.
- Presurizar el sistema de gas con la válvula del manómetro de prueba. Esto puede hacerse con un compresor de aire o una bomba de mano.
- La presión de prueba será no menor de 1 ½ veces el trabajo propuesto de presión pero no inferior a 3 psi. Más viviendas operan a baja presión y sólo requerirá la prueba 3 psi.
- **NOTE: If el dispositivo calibrador muestra cualquier pérdida de presión que la inspección no será aprobada.**
- Para programar su inspección usted necesitará su número de permiso y usted puede llamar al 806-342-1555 o ir a [permits.amarillo.gov](http://permits.amarillo.gov) para solicitar la inspección. La inspección que va estar solicitando es un 405.
- Alarma/alarmas de monóxido de carbono tendrá que ser instalado por 2015 código residencial internacional.
- Una vez completada la inspección, usted recibirá un resultado aprobado o no aprobado. Si el resultado es una inspección pasó el inspector será cinta una tarjeta verde para la canalización vertical del gas en la ubicación del medidor. Esta tarjeta verde tendrá que permanecer en la canalización vertical hasta que el servicio de gas está activado por Atmos. Como el cliente de gas, usted necesitará contactar ATMOS y solicitar el servicio al 888-286-6700